

## Description des travaux de vérification des compteurs

### PV FICHE CONSTAT N°.....

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Ziguinchor,  
le 23/09/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36100059
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 1000 imp/1 kWh
- Rapport TC : 100/5A / Rapport TP : 1/1V
- Classe : 0,5 S Année : 2020
- Calibre : 3x5A/100V-230/400V-1(10)A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 187.196 kWh, k2 32631 kWh, (k1+k2) 200127 kWh, Pmax 49.6 kW

Installé et utilisé par Mr Ousseynou CISSE

à l'adresse .....  
Bandafadjé

#### CONSTATS EXTERNES :

##### **A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

##### **A2 – Scellés du boîtier**

Nr. scellés du boîtier	<u>001578 - 001540</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

##### **A3 - Capots**

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

##### **A4 – Ecran LCD**

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

##### **A5 - Raccordements**

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

#### CONSTATS INTERNES :

##### **B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

#### COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 23-09-2025 à Ziguindzor

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
36100059..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Ousseynou Ciss
- Raison Social : Boudody
- Adresse : HEXTING - HXF300
- Type de compteur : HEXTING - HXF300
- Compte de contrat :

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 25-09-23-04 du 23/09/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :


- CONFORME  
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

  
f. n°688

LE CLIENT

