

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 2012

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,
le 23/04/2015, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35012993
- Marque : ELON
- Type : CL730 S22
- Constante d'impulsion : 1000 Imp/kWh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2020
- Calibre: 3x230/400V 5(100)A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 638 kWh k2 1521 kWh (k1+k2) 16168 kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr SJS Services Sénégal

à l'adresse TF 15. 001 Almadies, Ngap

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

| | | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Fils plomb coupé (s) | <input type="checkbox"/> | A2 – Scellés du boîtier |
| Fils inexistant | <input checked="" type="checkbox"/> | Nr. scellés du boîtier |

A3 - Capots

| | | |
|---------|--------------------------|-----------------------|
| dévissé | <input type="checkbox"/> | A4 – Ecran LCD |
| ouvert | <input type="checkbox"/> | cassé |
| cassé | <input type="checkbox"/> | eteint |
| percé | <input type="checkbox"/> | |

A5 - Raccordements

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Bouclage du compteur | <input type="checkbox"/> |
| Bouclage des TC | <input type="checkbox"/> |
| Isolation des TP | <input type="checkbox"/> |

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Carte Mère manipulé | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|--------------------------|


COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS



SENELEC


7275
Seft

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC


Olivier
GASIGNY

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 23/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
35012993 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : SJS Services Sénégal
- Raison Social :
- Adresse : TF 15.001 Almashies , Ngor
- Type de compteur : CL730522
- Compte de contrat : 22002524245

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 2012 du 23/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.


ENERGIE EXPRESS



SENELEC

7275
Senelec

LE CLIENT



Oliver GASIGWA