

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 17/1

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,
le 16/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35003598
- Marque : Clou
- Type : CLT 30 S22
- Constante d'impulsion : 1000 Imp/kWh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2020
- Calibre : 3x 230/400V 5(100)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) 107144 Pmax

Installé et utilisé par Mr Senegalaise des eaux kWh
à l'adresse 1er FN 2443 Sacré Cœur Puya, Sacré Cœur

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)
Fils inexistant

A2 – Scellés du boitier

- Nr. scellés du boitier
Plombs falsifiés
Autres plombs

A3 - Capots

- dévissé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

- cassé
eteint

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

Vis 6 à échanger. Tourne dans le vide.

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

C. D.

SENELEC

N°57017
008136
Sp

CLIENT

Protocole d'établissement des compteurs de la SENELEC

SENEGALAISE DES EAUX
Sacré Cœur 3 VDN
N 10554 - BP : 224
Tél. : +221 33 859 22 10

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 35003598 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Senegalaise des Eaux
- Raison Social :
- Adresse : Lot FN 2443 Sacré Cœur Pyro, Sacré Cœur
- Type de compteur : CL730522
- Compte de contrat : 22003202336

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat) N° 7712 du 16/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC

16/04/2025
1708136
Senegalaise des Eaux

LE CLIENT

SENEGALAISE DES EAUX
Sacré Cœur 3 VDN
N 10554 - BP : 224
Tél. : +221 33 859 22 10