

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 3017

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Guédiawaye le 05/05/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 1198423
- Marque : SMELEC
- Type : M2x
- Constante d'impulsion 2,5Wh/lt
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : Année : 2011
- Calibre : 230V 10-60A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) 18997KWh Pmax

Installé et utilisé par Mr Fatou Kiné NDIAYE
à l'adresse Hamaly Golf Nord NS 168

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fils inexistants	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :**B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Sortie neutre griffée, compteur à changer

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS**SENELEC****CLIENT**

Protocole d'étalement des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 05/05/2025 à GuédiawayeL'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
111981423..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Fatou Kiné NDIAYE
- Raison Social :
- Adresse : Hamdy Golf Nord NS168
- Type de compteur : Max
- Compte de contrat : 21015172258

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 3017 du 05/05/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

 CONFORME NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

LE CLIENT