

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 2113

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,  
le 24/04/2025 par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35 002 300
- Marque : CLOU
- Type : CL 730 S22
- Constante d'impulsion : 1000 imp/Kwh
- Rapport TC : ..... /Rapport TP : .....
- Classe : 1 Année : 2020
- Calibre: 3x230/400V 5(100)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 150.959 Kwh k2 30.130 Kwh (k1+k2) 181.390 Kwh Pmax .....

Installé et utilisé par Mr SONATEL MOBILE

à l'adresse 07, Rue Vincens BIS EMBAR CADERE

### CONSTATS EXTERNES :

#### A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

#### A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

#### A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

#### A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

#### A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

### CONSTATS INTERNES :

#### B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

### COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

7275  
Sey

CLIENT

site Fermé

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 24/04/2025 à Dakar

L'entreprise **ENERGIE EXPRESS SARL** a procédé à la vérification du compteurs N°  
35.002.300. Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : SONATEL MOBILE
- Raison Social : OT. Rue Vincens BTS EMBARCADE RE
- Adresse : 07. Rue Vincens BTS EMBARCADE RE
- Type de compteur : CL 730 522
- Compte de contrat : 22 001 484 628

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 2113 du 24/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME  
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

7275  
Sent

LE CLIENT

site Ferme'