

Annexe A – Description des Services

PV FICHE CONSTAT N° 09/1

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 1964526
- Marque : Hexing
- Type : HXP100DI
- Constante d'impulsion : 1000 imp /kwh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Calibre 230 V 5(30)A 21571,36 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) Pmax Hr

Installé sous le compte de contrat et utilisé par Mr Moussa Cisse à l'adresse Lat 416, Rogor Extension, Ngap, Dakar

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Fils plomb coupé (s) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Fils inexistant | <input type="checkbox"/> |

A2 – Scellés du boitier

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Nr. scellés du boitier | <input type="checkbox"/> |
| Plombs falsifiés | <input type="checkbox"/> |
| Autres plombs | <input type="checkbox"/> |
- 22 1616
Plomb coupé à notre arrivée.

A3 - Capots

- | | |
|--------|--------------------------|
| dévisé | <input type="checkbox"/> |
| ouvert | <input type="checkbox"/> |
| cassé | <input type="checkbox"/> |
| percé | <input type="checkbox"/> |

A4 – Ecran LCD

- | | |
|--------|--------------------------|
| cassé | <input type="checkbox"/> |
| eteint | <input type="checkbox"/> |

A5 - Raccordements

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| Bouclage du compteur | <input type="checkbox"/> |
| Bouclage des TC | <input type="checkbox"/> |
| Isolation des TP | <input type="checkbox"/> |

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

A utilisé le compteur ci-dessus indiqué ; approuvé les constats et a signé la présente fiche de constat.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 10/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
..... 1964526 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Moussa Guèye
- Raison Social :
- Adresse : Lot 416 Ngor Almadies
- Type de compteur : HXP 100 DI
- Compte de contrat : 21082452973

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 0911 du 10/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT

