

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N°...25-06-11-02

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 11-06-2025 par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35100539
- Marque : CLOU
- Type : CL730025
- Constante d'impulsion : 10.000 imp / kWh
- Rapport TC : 2.001.5A / Rapport TP : 1/1.1
- Classe : 0.5S Année : 2020
- Calibre : 3x230/400V - 1(10)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 : 162.890 kWh k2 : 3.0161 (k1+k2) 163.790 kWh Pmax 9.28 kW - 13368.9 kWh RUF SAC

Installé et utilisé par Mr à l'adresse

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)
Fils inexistant(s)

A2 – Scellés du boitier

- Nr. scellés du boitier 187135 c/c
Plombs falsifiés
Autres plombs 186592

A3 - Capots

- dévissé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

- cassé
eteint

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalementage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16.06.2025 à 19H30L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
35100539..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : RUF SAC
- Raison Social :
- Adresse : Villa PDG RUF SAC Almadies
- Type de compteur : CL 730BES
- Compte de contrat :

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25.06.16.02 du 16.06.2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC
LE CLIENT
absent