

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 24/2

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Guédiawaye  
le 29/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 107 10 109
- Marque : SENELEC
- Type : MEX
- Constante d'impulsion : 2,5 Wh/kr
- Rapport TC : ..... / Rapport TP : .....
- Classe : 1 ..... Année : 2004
- Calibre : 230V ..... 10-60A ..... Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 ..... k2 ..... (k1+k2) 15830 kWh ..... Pmax .....

Installé et utilisé par Mr Mamadou Bobo DIALLO  
à l'adresse Guédiawaye quartier Doro Aw N° 4/17 Pikine

## CONSTATS EXTERNES :

## A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fils inexistants	<input type="checkbox"/>

## A2 - Scellés du boîtier

Nr. scellés du boîtier	
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

## A3 - Capots

dévisé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

## A4 - Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

## A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

## CONSTATS INTERNES :

## B1 - Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

## COMMENTAIRES :

Compteur défectueux, vis bornier cassé, compteur à remplacer, section câble non conforme

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 29/04/2025 à Guédiawaye

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 107 10 109 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Mamadou Bobo DIALLO
- Raison Social :
- Adresse : Guédiawaye quartier Doro AW N°4A Pikine
- Type de compteur : M2X
- Compte de contrat : 21082604133

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 24/2 du 29/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :


☐ CONFORME☒ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

  
1070127  
108136  
Senelec

LE CLIENT

