

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° KL 97

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Kaolack,
le 19/09/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36000149
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10 000 Imp/KWh
- Rapport TC : 200/5 / Rapport TP : 1/1
- Classe : 0.5S Année : 2018
- Calibre : 3x57.7/100 - 230/400V - 1(10)A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 731.573 KWh k2 18171.8 KWh (k1+k2) 913.322 KWh Pmax

Installé et utilisé par Mr Ecole des sous-officiers de Police
à l'adresse Route de Gossasse

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

Bouton RAZ : 156459cache borne : 156452 (sur place)
079237 (Nouveau)

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Batterie Faible (Pignotte). Pas de réseaux.
Défaut de fusible; 1 Phase TC brûlé (Phase3)
compteur à remplacer

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Po AP Thiero B Senelec

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 19/09/2025 à KaoftackL'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36000.149 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Ecole des sous-officier de Police
- Raison Social :
- Adresse : Route de Gossasse
- Type de compteur : HXF300
- Compte de contrat : 2004/191109

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° KL 2A du 19/09/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

 CONFORME NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC
1708196
SenelecLE CLIENTPo AP Thierno B Sene