

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N°.25042902

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,
le 29/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36005034
- Marque : H EXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10000Imp / kWh
- Rapport TC : 50/5A / Rapport TP : 300/1V
- Classe : 0,5S Année :
- Calibre : 3x57,7/100-230/400V - 1(10)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 247,2669kWh k2 298508kWh (k1+k2) 272,1177kWh Pmax 1,968kW

Installé et utilisé par Mr BCBAO SIEGE

à l'adresse Avemne Abdoulaye FADIGA Dakar

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres plombs	<input checked="" type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur	<input type="checkbox"/>
Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>

COMMENTAIRES :

DAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalement des compteurs de la SENELEC

28/04/25

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 23/04/2025 à 16:13:36L'entreprise **ENERGIE EXPRESS SARL** a procédé à la vérification du compteurs N°
36005031..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : **BCEAO SIEGE**
- Raison Social :
- Adresse : **Avenue Abdoulaye FADIGA Dakar.**
- Type de compteur : **Triphasé GPHXF300**
- Compte de contrat : **22000081144**

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25042902 du 23/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

 CONFORME NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS**SENELEC**
APR 10/04/2025**LE CLIENT**
28/04/2025