

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25.06.01Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,le 11/06/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36006403
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10000 IMP/1kWh
- Rapport TC : 500/5A / Rapport TP : 1/1V
- Classe : 0.5S Année : 2024
- Calibre : 3x57.7/100-230/1100V 1(10)A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1: 1.14916.86 kWh k2: 558751 kWh (k1+k2) 558237 kWh Pmax : 11.9 kW

Installé et utilisé par Mr Li B.Aà l'adresse Route de Ngom Immobile Nomme CombaCONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

- Fils plomb coupé (s)
Fils inexistant

A2 – Scellés du boîtier

- Nr. scellés du boîtier = 257112 C1C 212658
Plombs falsifiés
Autres plombs 257105

A3 - Capots

- dévisé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

- cassé
eteint

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur**
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :Compteur pas bien fiscé

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESSSENELECCLIENT

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16-06-2025 à 10H50mn

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 3600.116.03 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : LIBA
- Raison Social :
- Adresse : route de Nga Immeuble Dame Coumba
- Type de compteur : 1XF300
- Compte de contrat :

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 26-06-16-01 du 16-06-2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

108221
Chmi

LE CLIENT


16/06/25