

**Description des travaux de vérification des compteurs****PV FICHE CONSTAT N° 25063003**

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,  
le 30/06/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35100119
- Marque : C104
- Type : C1730D25
- Constante d'impulsion : 10.000
- Rapport TC : 200/1(A) /Rapport TP : 111/V
- Classe : 0.5S Année : 2020
- Calibre : 3x230/400V-1(10)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 611870 k2 73835Kwh (k1+k2) 685704Kwh Pmax 65kW

Installé et utilisé par Mr IPRES

à l'adresse Porte IPRES Centre Médical Social Dakar.

**CONSTATS EXTERNES :**

<b>A1 - plombs</b>		<b>A2 – Scellés du boitier</b>	
Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>	Nr. scellés du boitier	<u>18883301000003</u>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>	Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
<b>A3 - Capots</b>		<b>A4 – Ecran LCD</b>	
dévissé	<input type="checkbox"/>	cassé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>	eteint	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>		
percé	<input type="checkbox"/>		
<b>A5 - Raccordements</b>			
Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>		
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>		
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>		

**CONSTATS INTERNES :**

<b>B1 – Circuit du compteur</b>	<input type="checkbox"/>
Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>

**COMMENTAIRES :**RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESSSENELEC

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC



## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 30/06/2025 à 14157L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 35100119.... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : IPRES
- Raison Social :
- Adresse : porte IPRES centre Médico Social Dakar.
- Type de compteur : Trifase GPC 730D25
- Compte de contrat : 22000635068

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 25063003 du 30/06/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME  
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELECLE CLIENT