

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 2418

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Guédiawaye le 29/04/2025 par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 14206346349
- Marque : HEXING
- Type : HXP100 DI
- Constante d'impulsion : 1000 imp/kWh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2014
- Calibre : 230V 5(30)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) Pmax

Installé et utilisé par Mr Amadou Pathé BAH

à l'adresse N° 729 quartier DDDO AU (Boutique)

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

- Fils plomb coupé (s)
Fils inexistant

A2 – Scellés du boîtier

- Nr. scellés du boîtier
Plombs falsifiés
Autres plombs

806099

A3 - Capots

- dévissé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

- cassé
eteint

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS**SENELEC****CLIENT**

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 29/04/2025 à Guédiawaye

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
14206346349 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Amadou Pathé BAH
- Raison Social : N°729 quartier DORO AW (Boutique)
- Adresse : N°729 quartier DORO AW (Boutique)
- Type de compteur : HXP100 DI
- Compte de contrat : 21106575257

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 2118 du 29/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



MO7019
AED
MO8136
Boma

LE CLIENT



77