

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 18 / 3

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 17/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 30003390
- Marque : Kairos
- Type : CG102 E
- Constante d'impulsion : 1000 Imp / kwh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : I Année : 2015
- Calibre: 2x730(400)V 5C100A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 115.651 kwh k2 15.428 kwh (k1+k2) 131.080 kwh Pmax

Installé et utilisé par Mr Vito Energia

à l'adresse ...Station Shell Services Mazalik Dfinaan, Bourguiba

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boîtier

Nr. scellés du boîtier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

Scellé troué
Sur place
260897

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

Scellé Remplacé
044 983

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

M070497
M07136
B00

CLIENT

Protocole d'étalement des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 17/04/2025 à DakarL'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
30003390 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Vivo Energie
- Raison Social :
- Adresse : station Service Shell, Maralik Djinaan, Bougouba
- Type de compteur : CG 702 E
- Compte de contrat : 22000315877

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 18/3 du 17/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC
M 070197
DR
M 08190
DRLE CLIENT