

PV de vérification de compteur Ref. CKR-1594018DXBMB du 03-09-2025

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de la ville	Numéro de compteur
Patte d'oie Builders	10277187
Marque	Type de compteur
SIAM	E967C
Année de fabrication du compteur	Classe du compteur
2000	2
Constante d'impulsion	Rapport TC
2,5 Wh/tr	Rapport TC
Rapport TP	Calibre A
Rapport TP	230V ;10-40A ;50Hz

INDEXES

Index K1	Index K2
Index K1	Index K2
Index K1+K2	Index Pmax
61848kWh	Index Pmax
Index Hr	
Index Hr	

INFORMATIONS DU CLIENT

Prénom et Nom du client ou Raison Sociale
Monsieur BEYTIR LEYE

Adresse du client
Patte Doi pavillon NE 25

CONSTATS EXTERNES

A1 - Plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
---------	--------------------------

A2 - Scellés du boitier

Nbr. scellés du boitier	17591
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A4 - Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------

ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

éteint	<input type="checkbox"/>
--------	--------------------------

A5 – Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulée	<input type="checkbox"/>
----------------------	--------------------------

MESURES

Mesure E1

2.77

Mesure E2

2.80

Mesure E3

2.77

Moyenne des mesures

2.78

COMMENTAIRE

Pas de cache borne. Compteur n'est pas bien fixé

ENERGIE EXPRESS
Fatou DIOP



SENELEC
EL Hadji Bira DIA
Num. matricule : 6822



LE CLIENT
Beytir LEYE



PROCÈS VERBAL DE VÉRIFICATION DE COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Le 03-09-2025 à Patte d'oie Builders

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteur N°10277187 appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

Prénoms et Noms ou Raison Sociale : Monsieur BEYTIR LEYE

Adresse : Patte Doi pavillon NE 25

Type de compteur : E967C

Compte de contrat : 21003462237

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat) N° CKR-1594018DXBMB du 03-09-2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :



CONFORME



NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS
Fatou DIOP



SENELEC
El hadj bira DIA
Num. matricule : 6822



LE CLIENT
Beytir LEYE

