

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 18 | 4

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 17/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 3500498-1
- Marque : clou
- Type : CL730522
- Constante d'impulsion : 1000 Imp/kWh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2020
- Calibre : 3x230/400V 5(100)A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 611.kWh k2 204.6.kWh (k1+k2) 54997.kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr Groupe La Poste

à l'adresse Rond Point Sicap, Bourgouiba

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

Scellé trouvé
sur place

188160

Scelle remplacé
044966

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :**B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Bonjour Entrée phase 2) n° 4 gentil.
Compteur à changer

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC



CLIENT

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 17/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
35004983 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Groupe La Poste
- Raison Social : Rond Point Sicap, Bourguiba
- Adresse : CL730S22
- Type de compteur : 22000306379
- Compte de contrat : 1814

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 1814 du 17/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC


M 07 04 2025
N° 8136

LE CLIENT

