

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25091606

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de KAOLACK,
le 16/09/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36004691
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/KWh
- Rapport TC : 500/15A /Rapport TP : 11.1Y
- Classe : 0.5S Année : 2021
- Calibre: 3x57.7110-230/LDV 1(10)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 956.259 kWh k2 2152.68 kWh (k1+k2) 1171532 kWh Pmax 12.27 kW

Installé et utilisé par Mr SENAS SA

à l'adresse Anchan Cœur de ville Kaolack.

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boîtier

Nr. scellés du boîtier	<u>085112</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16/09/2025 à COM. KAOLACK

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36004691..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : SENAS SA
- Raison Social :
- Adresse : Auchan Coeur de ville Kaolack
- Type de compteur : Triphasé HXF 300
- Compte de contrat : 2200364 3078

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25091606 du 16/09/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

LE CLIENT