

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N°.....

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de..... Dakar....., le..... 01/04/2025., par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36000502.
- Marque : HEXTING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10000 imp / kWh
- Rapport TC : 150/5 A. /Rapport TP : 1/1
- Classe : 0,5 S Année : 2018
- Calibre : 3x57,7/100 - 230/400V. 1(10)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 454963 kWh k2 104607 kWh (k1+k2) 568577 kWh Pmax 29,8 kW

Installé et utilisé par M^r BRIOCHE DOREE

à l'adresse Brioche Doree Almedier en face Duplex

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)
Fils inexistants

A2 – Scellés du boitier

- Nr. scellés du boitier
Plombs falsifiés
Autres plombs

Nouveau scellé cache borne 212659

Cache borne : 175301

RAZ : 179007

Couverture principale 179058

A3 - Capots

- dévissé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

- cassé
eteint

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

Bouton défilement défectueux

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

CLIENT

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 11/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 36.000.502..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : BRIOCHE DOREE
- Raison Social :
- Adresse : Brioche Doree Almedien en face Duplex
- Type de compteur : HEXING - HXF300
- Compte de contrat : 22000 731058

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 11-04-25-05 du 11-04-2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT

