

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 21042302

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de DAKAR, le 23/04/2021, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36004553
- Marque : WEXING
- Type : AXF 300
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/KWh
- Rapport TC : 270/5 (A) /Rapport TP : 1/1 (V)
- Classe : 0,5S Année : 2021
- Calibre : 3x577/100-200/400V-1(10A) Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 16.8127kWh k2 10.996kWh (k1+k2) 159.123kWh Pmax 24,1kW

Installé et utilisé par Mr Ministère des finances

à l'adresse Point E Rue Fatick A x Rue Tambacounda

### CONSTATS EXTERNES :

#### A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)   
Fils inexistant

#### A2 – Scellés du boitier

- Nr. scellés du boitier   
Plombs falsifiés   
Autres plombs

24500 C/C 21/26/20

245086 : RAZ  
21/10/21 : Courroie Sup

#### A3 - Capots

- dévissé   
ouvert   
cassé   
percé

#### A4 – Ecran LCD

- cassé   
eteint

#### A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur   
Bouclage des TC   
Isolation des TP

### CONSTATS INTERNES :

#### B1 – Circuit du compteur

- Carte Mère manipulé

### COMMENTAIRES :

PAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

*absent*

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 23/04/2021 à 13H17

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
36004553..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Ministère des finances
- Raison Social : Point E Rue Falick A x Rue Tambacounda
- Adresse : HXF300
- Type de compteur : 22000707719
- Compte de contrat : 22000707719

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 21042302 du 23/04/2021

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :


- CONFORME  
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT

  
absent