

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 21042305

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de DAKAR, le 23/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur : 35100292

- Le compteur Numéro : 35100292
- Marque : CLOU
- Type : CL730D25
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/KWh
- Rapport TC : 30/1 /Rapport TP : 1/1 (V)
- Classe : 0.5S Année : 2020
- Calibre: 3x230/400 V - 1(10) A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 27952 kWh k2 18770 kWh (k1+k2) 90722 kWh Pmax 7.20 kW

Installé et utilisé par Mr TARGET SARL

à l'adresse Résidakam, Rue Ellon Mamadou

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input checked="" type="checkbox"/> 267462 c/l 21042301

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 23/04/2025 à 19H05

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
35100292 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : TARGET SARL
- Raison Social :
- Adresse : Route de Quakam face Elton Nermoz
- Type de compteur : Triphasé CT30 D25
- Compte de contrat : 22001567783

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25042305 du 23/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME


NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC


Joeff Notary

LE CLIENT

