

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 19/1

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 18/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 14610054166
- Marque : Hexing
- Type : HXE 330
- Constante d'impulsion : 1000 Imp/kWh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2021
- Calibre : 3X230/400V 5(45)A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) 14829 kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr Mohamed Bamba Diabel Diao
à l'adresse Lot n°218 Hangar Petrus, au Kam

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input checked="" type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur	<input type="checkbox"/>
Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>

COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS


SENELEC
MO8186


CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 18/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
14620054266.... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Mohamed Bamba diabel Dia
- Raison Social : Lot n° 218 Hangor Pelerins , Ouakam
- Adresse : HXE 330
- Type de compteur : 23108746702
- Compte de contrat : 18/04/2025

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 1911 du 18/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC


108936
36
18/04/2025

LE CLIENT

