

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25091601

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de KAOLACK,
le 16/09/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 30100 928
- Marque : KALFA
- Type : AM206D
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/kWh
- Rapport TC : 150/5 A / Rapport TP : 1/1 X
- Classe : 0,5 S Année : 2016
- Calibre : 3x67A/100-230/400V-1(10)A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 30312 kWh k2 8960 kWh (k1+k2) 39272 kWh Pmax 6 kW

Installé et utilisé par Mr ORYX SENEGALà l'adresse Station ORYX Sibayor

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistants	<input type="checkbox"/>

A2 - Scellés du boîtier

Nr. scellés du boîtier	<u>223851 c/c 085 199</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/> <u>Cdtuel : NEAN c/c 085 195</u>

A3 - Capots

dévisé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 - Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 - Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Vis rouillées, ouverture pénible du coffret ; cause probable exploitation de sel aux voisinages.

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16/09/2025 à COM SIBASSORL'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
30100928 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :


- Prénoms et noms : ORYX SENEGAL
- Raison Social :
- Adresse : Station ORYX Sibassor
- Type de compteur : Triphase AM206 D
- Compte de contrat : 22 000 260 307

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25091601 du 16/09/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- ☒ CONFORME
☐ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS
Abdoulaye DIOSENELECLE CLIENT