

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 02-23-2026

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de LOUGA,
le 23/02/2026, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36000142
- Marque : HEXING
- Type : HXF 300
- Constante d'impulsion : 10000 Imp/kWh
- Rapport TC : 300/5A / Rapport TP : 1/1 V
- Classe : 0,5A Année : 2018
- Calibre : 3x577/100-270/600V Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 160869 k2 22959 (k1+k2) 183809 Pmax 3,9

Installé et utilisé par Mr SONATEL SA

à l'adresse LOUGA

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	☐
Fils inexistants	☐

A2 - Scellés du boîtier

Nr. scellés du boîtier	RA2 = 157506
Plombs falsifiés	☐
Autres plombs	☐

A3 - Capots

dévisé	☐
ouvert	☐
cassé	☐
percé	☐

A4 - Ecran LCD

cassé	☐
eteint	☐

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	☐
Bouclage des TC	☐
Isolation des TP	☐

CONSTATS INTERNES :

B1 - Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	☐
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Présence de source solaire, non, concordance des phases
Mesures obtenues après injection avec le banc MT 500.

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

SONATEL
DGA/DV/DO/DM/SAVD
Service Animation et Vente Directe
Le responsable du service
LOUGA

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 23/02/2026 à LOUGAL'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36000142 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :



- Prénoms et noms : SONATEL SA
- Raison Social :
- Adresse : LOUGA
- Type de compteur : HEXING - HXF 300
- Compte de contrat : 022000173916

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 02232026 du 23/02/2026

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

☐ CONFORME☒ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELECLE CLIENT

SONATEL
DGA/DV/DOC/AN/SAVD
Service Animation et Vente Directe
Le responsable du service
LOUGA -