

**Description des travaux de vérification des compteurs**

PV FICHE CONSTAT N° 25091602

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de KAOLACK,  
 le 16/09/2026, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
 par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36004996
- Marque : HEDGING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10.000
- Rapport TC : 50/5 /Rapport TP : 30.000 / 100 V
- Classe : 0.5 Année : 2021
- Calibre: 3x57,7/100-230/400 V, 1(10)A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 ..... k2 ..... (k1+k2) ..... Pmax 67,5 KW

Installé et utilisé par Mr SOMACOS

à l'adresse LYNDIANE

**CONSTATS EXTERNES :****A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

**A2 – Scellés du boîtier**

Nr. scellés du boîtier	<u>258919 c/c 085141</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/> Coffret 260570 c/c 085192

**A3 - Capots**

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

**A4 – Ecran LCD**

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

**A5 - Raccordements**

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

**CONSTATS INTERNES :****B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

**COMMENTAIRES :**RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

**ENERGIE EXPRESS****SENELEC****CLIENT**

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le ...16/09/2025..... à ...12H05.....

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
360014996..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : SONACOS
- Raison Social :
- Adresse : LYNDIANE
- Type de compteur : HEXING XF300
- Compte de contrat : 22 000 309 211

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 25091602..... du ...16/09/2025.....

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

LE CLIENT