

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25.06.14.05

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de MAKAR,

le 14.06.2014, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 360004777
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10.000imp/kWh
- Rapport TC : 300/15A /Rapport TP : 1.1.1.V.
- Classe : 0,5S Année :
- Calibre : 3x57,7/100 250/400V (1-10)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 53.199.kWh, k2 6830.kWh (k1+k2) 595.36.kWh Pmax 81,2kW

Installé et utilisé par Mr ONAS

à l'adresse Parcelles araignées U13

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)
Fils inexistant

A2 – Scellés du boîtier

- Nr. scellés du boîtier 260781
Plombs falsifiés
Autres plombs T1 : 260718
260781

A3 - Capots

- dévissé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

- cassé
eteint

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16.04.2025 à 16h46L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36004777 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ONAS
- Raison Social :
- Adresse : Parcelles avainies 113
- Type de compteur : HKF 300
- Compte de contrat :

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25.04.16.05 du 16.04.2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

 CONFORME NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC
M. Diakhaté
ChargéLE CLIENT