

## Description des travaux de vérification des compteurs

### PV FICHE CONSTAT N° 25-04-14-04

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de... DAKAR.....

le 14-06-2025....., par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36000434
- Marque : HEXING
- Type : HXF800
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/KWh
- Rapport TC : 100/15(A) /Rapport TP : 1/1(V)
- Classe : 0,5,3 Année : 2018
- Calibre: 3x57,7/100 230/400V 1(10)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 24,6363 KWh, k2 54,180 KWh, (k1+k2) 300,513 KWh, Pmax 26,9 KW

Installé et utilisé par Mr BCEAO SIEGE

à l'adresse Centre AERF Yoff

#### CONSTATS EXTERNES :

##### A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)   
Fils inexistants

##### A2 – Scellés du boitier

- Nr. scellés du boitier   
Plombs falsifiés   
Autres plombs

179025 C/C 812619

164380  
154384

##### A3 - Capots

- dévissé   
ouvert   
cassé   
percé

##### A4 – Ecran LCD

- cassé   
eteint

##### A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur   
Bouclage des TC   
Isolation des TP

#### CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur  
Carte Mère manipulé

#### COMMENTAIRES :

RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16\_06\_2021 à 18H30

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 3600.0434..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : BCEAO SIEGE
- Raison Social :
- Adresse : Centre AERE Yoff
- Type de compteur : HXF300
- Compte de contrat :

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 25\_06\_16\_06 du 16\_06\_2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT

