

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25050901

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de DAKAR,
le 09/05/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 30020356
- Marque : KAIFA
- Type : MA301
- Constante d'impulsion : 1000 imp/KWh
- Rapport TC : 1.1.1.A / Rapport TP : 1.1.1.V
- Classe : 1 Année : 2016
- Calibre : 3x 230/400V - 5(100)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 / k2 (k1+k2) 1.1.9186 kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr KHOURY TRANSPORT

à l'adresse Cite RATA Zone Cap des biches Cite SENEGAL

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boîtier

Nr. scellés du boîtier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input checked="" type="checkbox"/> RAZ : 227129

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Cache boîte non scellée
~~bouton reset non fonctionne~~

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



CLIENT



PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 09/05/2025 à 11h24L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
300.20356 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :


- Prénoms et noms : KAOU RV TRANSPORT
- Raison Social :
- Adresse : Cité BATA Zone Cap des Biokes Cite SENEL
- Type de compteur : Tri phase KAIFFA MA301
- Compte de contrat : 21041038219

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 28050901 du 09/05/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC
f/lob883LE CLIENT