

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 24/3

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Guédiawaye le 29/10/2015, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 10959761
- Marque : SIMELEC
- Type : M2X
- Constante d'impulsion : 25 Wh/tr
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2008
- Calibre: 230V 10-60A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) 22.177 kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr Mamadou DIOUF à l'adresse Guédiawaye quartier Dorodaw lot 167 - G Plan 333 DKR

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input checked="" type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boîtier

Nr. scellés du boîtier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



CLIENT



PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 29/04/2025 à GuédiawayeL'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
10959761 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Mamadou Diouf
- Raison Social :
- Adresse : Guédiawaye quartier Doro Aw lot 467-GPlan 333DKR
- Type de compteur : M2X
- Compte de contrat : 21026502969

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 24/13 du 29/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC
1702136
Moto 197
AKDLE CLIENT