

Description des travaux de vérification des compteurs**PV FICHE CONSTAT N° 25043001**

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de DIAKAR,
le 30/04/2015, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36002531
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10 000 Imp /kWh
- Rapport TC : 5.015 /Rapport TP : 3.001.1
- Classe : 0.5S Année : 2014
- Calibre: 3x57.71/100 - 230/1.0DV - 1(10)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 4.67866 kWh, k2 5.8665 kWh, (k1+k2) 5.26531 kWh, Pmax 1.13,1 kW

Installé et utilisé par Mr ABECINA Bisselion Sérialisé

à l'adresse JEAN JAURES, AMBATOU ASSANE NDOYE.

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<u>275539</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input checked="" type="checkbox"/> <u>275537 : RAZ</u> <u>276631 : Ouverte sup</u>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur	<input type="checkbox"/>
Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>

COMMENTAIRES :

DAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESSSENELECCLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 30/04/2021 à 11H22

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36002531..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ABEUNA Direction Générale
- Raison Social :
- Adresse : JEAN JAURES X AMADOU ASSANE NOUYE
- Type de compteur : Triphasé CT HXF350
- Compte de contrat : 22000760057

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N°25043001 du 30/04/2021

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

LE CLIENT