

Description des travaux de vérification des compteurs**PV FICHE CONSTAT N° 19/4**

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,
le 18/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 14610113541
- Marque : Hexing
- Type : HXE330
- Constante d'impulsion : 1000 Imp/KWh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2021
- Calibre: 3x720/400V 5(45) A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) 85.73, 83.1kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr Baba S. Ba

à l'adresse Residence Arabe Siga, Almadies, Niger

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistants	<input checked="" type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :**B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS**SENELEC**

MO7017
J...
N°8156
Jan...

CLIENT

Protocole d'étalementage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 18/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
14610113541 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Babacar Ba
- Raison Social :
- Adresse : Résidence Arame Siga, Almadies, Ngor
- Type de compteur : HXE330
- Compte de contrat : 23120389227

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 19/4 du 18/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

NO 7017
NO 8136


LE CLIENT

