

Annexe A – Description des Services

PV FICHE CONSTAT N°

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de **DAKAR**
par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la
conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : **B6000531**
- Marque : **HEXING**
- Type : **HXF300**
- Constante d'impulsion : **10.000 imp/kWh**
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Calibre **3x57,71/100 - 230/600 - 1(10)A**
- Indexes : k1 **14.2100** k2 **13.400** (k1+k2) **155681** Pmax **255W** Hr à jour

Installé sous le compte de contrat et utilisé par Mr **SGBS SIEGE** à
l'adresse **OUAKAM**.....

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)
Fils inexistant

A2 – Scellés du boitier

- Nr. scellés du boitier **153784**
Plombs falsifiés
Autres plombs **153734**
153712

A3 - Capots

- dévisssé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

- cassé
eteint

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

RAS

A utilisé le compteur ci-dessus indiqué ; approuvé les constats et a signé la présente fiche de constat.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 03.06.2021 à 10H30

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 86000531..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : SGBS SIÈGE
- Raison Social : ÓUAKAM
- Adresse : HAF 300
- Type de compteur :
- Compte de contrat :

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat) N° 03.06.2021-01 du 03.06.2021

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT

