


PV de vérification de compteur

PV de vérification de compteur du 03-02-2025

PHOTO DU COMPTEUR



CommitStrip.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de la ville

COM.DIAMNIADIO

Marque

Dayzen

Constante d'impulsion

12

INDEXES

Indexe K1

OK

Indexe K1+K2

OK

Indexe Hr

0,23

INFORMATIONS DU CLIENT

Prénom et Nom du client ou Raison Sociale

ADM PENITENTIAIRE

Adresse du client

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

CONSTATS EXTERNES

A1 – Plombs

Fils plomb coupé (s)	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

Numéro de compteur

36000162

Type

COMPTEUR TRIPHASE GP

Calibre A

10

Index K2

NOK

Indexe Pmax

1

A2 – Scellés du boitier

Nbr. scellés du boitier	4
-------------------------	---

Fils inexistants	<input type="checkbox"/>
------------------	--------------------------

Plombs falsifiés	<input checked="" type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 – Capots

dévisé	<input checked="" type="checkbox"/>
ouvert	<input checked="" type="checkbox"/>
cassé	<input checked="" type="checkbox"/>
percé	<input checked="" type="checkbox"/>

A5 – Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input checked="" type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input checked="" type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulée	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------------	-------------------------------------

MESURES

Mesure E1	Mesure E2	Mesure E3
0.30	0.10	0.02

Moyenne des mesures

0.14

COMMENTAIRE

Je suis un commentaire

PROCÈS VERBAL DE VÉRIFICATION DE COMPTEUR D'ÉLECTRICITÉ

Le 03-02-2025 à COM.DIAMNIADIO

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°36000162 appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

Prénoms et Noms ou Raison Sociale : ADM PENITENTIAIRE

Adresse : ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Type de compteur : COMPTEUR TRIPHASE GP

Compte de contrat : undefined

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat) N° #HZ-202502-QP du 03-02-2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

☒ CONFORME

☐ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

LE CLIENT

SENELEC

ENERGIE EXPRESS