

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 210418 01

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville deDAKAR....., le... 18/04/2021..., par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 30100 336
- Marque : KAI FA
- Type : A112060
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/KWh
- Rapport TC : 100.15 (A) /Rapport TP : 1.1 (V)
- Classe : 0,5 S Année : 2016
- Calibre: 3x57,7/100 230/400V 1(10)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 4.57.675 kWh k2 50390 kWh (k1+k2) 508466 kWh Pmax 24 kW

Installé et utilisé par Mr Ministère de l'éducation nationale

à l'adresse Avenue Malick SY

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

écran flou

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 18/04/2025 à 11h07

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 30100336 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Ministère de l'éducation nationale
- Raison Social :
- Adresse : Avenue Malick SY
- Type de compteur : KAIFA AM206 D
- Compte de contrat : 22000 686497 22000 773801

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 28041801 du 18/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT


Intendant