

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 12/3

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 11/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36005003
- Marque : Hexing
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10000 Imp / kWh
- Rapport TC : 200/5.A /Rapport TP .....
- Classe : 0.5S Année : 2021
- Calibre : 3X57,7/100-230/400 V 1(10)A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 182352 k2 16342 (k1+k2) 198634 Pmax .....
- $\frac{\text{kWh}}{\text{kWh}}$  MECAP kWh

Installé et utilisé par Mr .....

à l'adresse ..... Ouest Faire, Mame Rhâne, Yoff, Dakar

### CONSTATS EXTERNES :

#### A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)   
Fils inexistant

#### A2 – Scellés du boitier

- Nr. scellés du boitier   
Plombs falsifiés   
Autres plombs

Scellé en ledé  
252768 Effret  
252744 Capteur borne  
Scellé sur place  
001654

#### A3 - Capots

- dévissé   
ouvert   
cassé   
percé

#### A4 – Ecran LCD

- cassé   
eteint

#### A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur   
Bouclage des TC   
Isolation des TP

### CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur   
Carte Mère manipulé

### COMMENTAIRES :

R.A.S

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

CLIENT

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le ..... 11/04/2025 ..... à ..... Dakar .....

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
36005.003 ..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : MELAP
- Raison Social : MELAP
- Adresse : Ouest Poie, Mame Rhane, Dakar
- Type de compteur : HXF300
- Compte de contrat : 22003350159

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° ..... 17/3 ..... du ..... 11/04/2025 .....

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME


NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT

