

FICHE DE RELEVÉ DES DONNÉES MESURÉES

Date: 29/04/2025

Heure de début essais: 10h47min

Nom du client: Mamadou DIOUF
Heure de fin essais: 10h50min

Température minimale: °C
Humidité min: %

Température maximale: °C
Humidité max: %

Banc utilisé: ZERA
Opérateur: Balacor Foye

Classe: 0,05

Type: MT320
Nr.série: 50028862

NUMÉRO SÉRIE COMPTEUR: 1095976-1

Classe de précision du compteur: 1

Type du compteur: H2X

ESSAIS ACTIFS	PULSE	COURANT
E1	E2	E3
-0,46	-0,46	-0,47
		3
		8,7A