

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25061704

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de... DAKAR....., le... 17/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36000646
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/kWh
- Rapport TC : 150/5(A) / Rapport TP : 1/1(V)
- Classe : 0,5S Année : 2018
- Calibre: 3x57,7/100 230/400V; 1(10)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 98050.kwh k2 9288.kwh (k1+k2) 107368.kwh Pmax 5,6 kW

Installé et utilisé par Mr CBAO JOE

à l'adresse Agence de Bourgiba

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input checked="" type="checkbox"/> 917572

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

MAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 17/04/2025 à 15H50

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36000646 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : CBADIOE
- Raison Social : Agence de Bourguiba
- Adresse : HXF 300
- Type de compteur : 82001576473
- Compte de contrat : 82001576473

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25041704 du 17/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

NOURE
CHM

LE CLIENT

absent