

Annexe A – Description des Services

PV FICHE CONSTAT N°

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : **36004983**
- Marque : **HEXING**
- Type : **HXF300**
- Constante d'impulsion : **10.000 Imp/KWh**
- Rapport TC : **20/5.A** /Rapport TP : **200/1.V**
- Calibre **3x57,7/100 - 230/400V ; 1(10)A**
- Indexes : **k1 61,585. k2 10,530,7(k1+k2) 39,2kWh pmax 39,2kWh à jour**
kw kw 717093

Installé sous le compte de contrat et utilisé par Mr **ABECNA ECOLE** à l'adresse
YOFF AEROPORT

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)
Fils inexistant

A2 – Scellés du boitier

- Nr. scellés du boitier
Plombs falsifiés
Autres plombs

pas de scelle

A3 - Capots

- dévisé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

- cassé
eteint

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

aucun scellé ; fils plomb inexistant

A utilisé le compteur ci-dessus indiqué ; approuvé les constats et a signé la présente fiche de constat.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 03.04.2025 à 16H00

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36004983..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ASECNA ECOLE
- Raison Social : YOFF AEROPORT
- Adresse : YOFF AEROPORT
- Type de compteur : AXF 300
- Compte de contrat : /

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 03-04-2025-02 du 03.04.2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT

