

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 21051605

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de... DIAAMNIADIO
le 16/05/2021, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36000847
- Marque : HF300 HEXING
- Type : HF300
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/kWh
- Rapport TC : / / Rapport TP : / /
- Classe : 0.5S Année : / /
- Calibre : 3x57.21/100-250/600V-1(10)A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 / / k2 / / (k1+k2) / / Pmax / /

Installé et utilisé par Mr. SOCIÉTÉ D'ENERGIE TECHNIQUE SÉNÉGAL
à l'adresse Diamniadio Stade Olympique Diamniadio-City

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur	<input type="checkbox"/>
Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>

COMMENTAIRES :

Compteur brûlé

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16/05/2025 à 14:00L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36000817..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ZHENGWEI TECHNIQUE SENEQAL
- Raison Social : Stade Olympique Dianniadio City
- Adresse : Triphase 3P HENG HF300
- Type de compteur : 22001990421
- Compte de contrat : 25051605

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25051605 du 16/05/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

 CONFORME NON CONFORMEAucun jugement (Compteur brûlé)

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC
+106832LE CLIENT