

Annexe A – Description des Services

PV FICHE CONSTAT N° 02/02

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de

par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36003568
- Marque : HEXING
- Type : HXF 300
- Constante d'impulsion : 10.000 Imp /kWh
- Rapport TC /Rapport TP
- Calibre 3x57,7/100-230/400V 305371 1(10)A 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) Pmax Hr kWh

Installé sous le compte de contrat et utilisé par Mr SENGAS, SA à l'adresse Auchan Ouakam, dernière gendarmerie, Rue Kéïdér

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

- Fils plomb coupé (s)
Fils inexistant

A2 – Scellés du boitier

- Nr. scellés du boitier 200839
Plombs falsifiés
Autres plombs

A3 - Capots

- dévisssé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

- cassé
eteint

A5 - Raccordements

- Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

- B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

A utilisé le compteur ci-dessus indiqué ; approuvé les constats et a signé la présente fiche de constat.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 02/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
36003568 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms :
- Raison Social : SENAS SA
- Adresse : Auchan Ouakam, Avenue Gendarmerie, Ouakam, Dakar
- Type de compteur : HXF 300
- Compte de contrat : 22000751367

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 02/02 du 02/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



LE CLIENT

