

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 1612

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,
le 15/04/2015, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 54 150032586
- Marque : Clou
- Type : CL710K11
- Constante d'impulsion : 1600 Imp/1kWh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2016
- Calibre: 720V 5(45)A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) Pmax

Installé et utilisé par Mr Elisabeth Mane
à l'adresse Cambronne quartier Islam, Dakar

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)
Fils inexistant

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier
Plombs falsifiés
Autres plombs

A3 - Capots

dévissé
ouvert
cassé
percé

A4 – Ecran LCD

cassé
eteint

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur
Bouclage des TC
Isolation des TP

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur
Carte Mère manipulé

COMMENTAIRES :

Installation non conforme.
Bonne oxydation. Compteur à changer.

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

MO 8196
Senelec

CLIENT

Protocole d'étalement des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 15/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
54150032586 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ELISABETH MANE
- Raison Social :
- Adresse : Cambonne quartier Islam, Dakar
- Type de compteur : CL710 R 11
- Compte de contrat : 23020925629


Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 16/2 du 15/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :


CONFORME
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC


MORIS6
zef

LE CLIENT

