

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 22/3

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,  
 le 25/04/2025 par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
 par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35 007 334
- Marque : CL04
- Type : CL 730 S22
- Constante d'impulsion : 1000 imp/kWh
- Rapport TC : ..... /Rapport TP : .....
- Classe : 1 Année 2020
- Calibre: 3x230/1,000V 5(100)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 175/160kWh k2 72,172kWh (k1+k2) 247,633kWh Pmax .....

Installé et utilisé par Mr Mamma PIZZA SARL

à l'adresse 23, AV Léopold S. SENGHOR, Plateau

### CONSTATS EXTERNES :

#### A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

#### A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<u>181912</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

#### A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

#### A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

#### A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

### CONSTATS INTERNES :

#### B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

### COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

7275  
Seaf

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 25/04/2025 à Dakar.

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
35 007 334..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Mamma Pizza SARL
- Raison Social : 23, AV Léopold S. SENGHOR, Plateau
- Adresse : CL 730 522
- Type de compteur : CL 730 522
- Compte de contrat : 22 001 164 225

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 2213 du 25/04/2025.

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

7275  
Seng

LE CLIENT

