

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25041802

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de... DAKAR....., le 18/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35100771
- Marque : CLOU
- Type : CL730 D21
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/ kWh
- Rapport TC : 80/1 /Rapport TP : 1/1
- Classe : 0,5S Année : 2020
- Calibre : 3x230/1600V 1(10)A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 5784.56 kWh k2 8001.1 kWh (k1+k2) 6584.65 kWh Pmax 22,60

Installé et utilisé par Mr Ville de Dakar

à l'adresse Building communal

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	183708 C/C 212604
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :


RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS



SENELEC



CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 18/04/2025 à 16H40L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
35100771 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :


- Prénoms et noms : Ville de Dakar
- Raison Social : Bulding Communal
- Adresse : Cité du C1730 D25
- Type de compteur : 22001373985
- Compte de contrat : 22001373985

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 28041802 du 18/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

 CONFORME NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELECLE CLIENT