

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 20/5

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 23/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 30019240
- Marque : KAIFIA
- Type : MA301
- Constante d'impulsion : 1000 Imp / kWh
- Rapport TC : /Rapport TP :
- Classe : 1 Année : 2016
- Calibre: 3x230/400V 5(100)A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 k2 (k1+k2) 154.89 kWh Pmax

Installé et utilisé par Mr EnSup Africaine SARL

à l'adresse Lot n°63 Cité Benja Idbougo, Quart Foint, Goff

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

162389 Plomb Labo

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

Le numéro de Série ne correspond pas celui indiqué.

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

7275
Senelec

CLIENT

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 23/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°
30019240 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Ensup Afrique Sarl
- Raison Social :
- Adresse : Lot n° 63 Cité Benja Tobago, ouest foire, Yoff
- Type de compteur : MA 30-1
- Compte de contrat : 22003570532

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 20/5 du 23/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

7275
Sen

LE CLIENT

