

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25-06-16-03

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de... DIKAR...,  
le... 16.10.2024..., par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 27131979
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10.000 imp/kWh
- Rapport TC : 250/5(A) / Rapport TP : 1/1(V)
- Classe : 0,5S Année : 2024
- Calibre : 3x57H/10-230/400V-1(10)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 3.60 kWh k2 70 kWh (k1+k2) 4.34 kWh Pmax 15.4 KW

Installé et utilisé par M<sup>r</sup> BIPAà l'adresse Médina SahmCONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

- Fils plomb coupé (s) ☐
- Fils inexistants ☐

**A2 - Scellés du boîtier**

- Nr. scellés du boîtier 011213 C/C 212634
- Plombs falsifiés ☐
- Autres plombs ☒ 011275 RAZ  
096113 couvercle supérieur

**A3 - Capots**

- dévisé ☐
- ouvert ☐
- cassé ☐
- percé ☐

**A4 - Ecran LCD**

- cassé ☐
- eteint ☐

**A5 - Raccordements**

- Bouclage du compteur ☐
- Bouclage des TC ☐
- Isolation des TP ☐

CONSTATS INTERNES :

- B1 - Circuit du compteur
- Carte Mère manipulé ☐

COMMENTAIRES :RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESSSENELECCLIENTabait

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16/04/2025 à 15H10

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 22131079 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : BIPA
- Raison Social :
- Adresse : Medina Sahm
- Type de compteur : HXF 300
- Compte de contrat :

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 25-04-16-03 du 16/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- ☒ CONFORME  
☐ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

  
160388

LE CLIENT

absent