

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 17/2

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,  
le 16/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 35010482
- Marque : CLou
- Type : CL730 S22
- Constante d'impulsion : 1000 Imp/kWh
- Rapport TC : ..... /Rapport TP : .....
- Classe : 1 Année : 2020
- Calibre : 3x230/400V 5(100)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 ..... k2 ..... (k1+k2) 33735 kWh Pmax .....

Installé et utilisé par Mr Cherif Fall  
à l'adresse Lot n°31 Immeuble Les Signares, Sacré Cœur

CONSTATS EXTERNES :**A1 - plombs**

- Fils plomb coupé (s) ☐  
Fils inexistants ☒

**A2 - Scellés du boîtier**

- Nr. scellés du boîtier .....  
Plombs falsifiés ☐  
Autres plombs ☐

Remplacé  
001651

**A3 - Capots**

- dévisé ☐  
ouvert ☐  
cassé ☐  
percé ☐

**A4 - Ecran LCD**

- cassé ☐  
eteint ☐

**A5 - Raccordements**

- Bouclage du compteur ☐  
Bouclage des TC ☐  
Isolation des TP ☐

CONSTATS INTERNES :**B1 - Circuit du compteur**

- Carte Mère manipulé ☐

COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

**ENERGIE EXPRESS****SENELEC**

1070497  
1101156

**CLIENT**

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 16/04/2025 à Dakar

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N° 35010482 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Cheikh Fall
- Raison Social :
- Adresse : Lot n° 31 Immeuble Les Signiores, Sacré Cœur
- Type de compteur : CL730S22
- Compte de contrat : 22002600633

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 17/2 du 16/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :


☒ CONFORME☐ NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

  
11070107  
1108136