

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 19/5

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 18/04/2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 350120 8-1
- Marque : CLOU
- Type : CL730S22
- Constante d'impulsion : 1000 Imp / kWh
- Rapport TC : ..... / Rapport TP : .....
- Classe : 1 Année : 2020
- Calibre: 3x230/400V 5(100)A Fréquence: 50 Hz
- Indexes : k1 ..... k2 ..... (k1+k2) 58078 kWh Pmax .....

Installé et utilisé par Mr La Poste Direction Générale

à l'adresse Fiscap Sacré Cœur 3 Extension N 10286

### CONSTATS EXTERNES :

#### A1 - plombs

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Fils plomb coupé (s) | <input type="checkbox"/> |
| Fils inexistant      | <input type="checkbox"/> |

#### A2 – Scellés du boitier

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Nr. scellés du boitier | <input type="checkbox"/> |
| Plombs falsifiés       | <input type="checkbox"/> |
| Autres plombs          | <input type="checkbox"/> |

pas de scellé trouvé  
scellé à la place  
scellé sur place  
044963

#### A3 - Capots

- |         |                          |
|---------|--------------------------|
| dévissé | <input type="checkbox"/> |
| ouvert  | <input type="checkbox"/> |
| cassé   | <input type="checkbox"/> |
| percé   | <input type="checkbox"/> |

#### A4 – Ecran LCD

- |        |                          |
|--------|--------------------------|
| cassé  | <input type="checkbox"/> |
| eteint | <input type="checkbox"/> |

#### A5 - Raccordements

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Bouclage du compteur | <input type="checkbox"/> |
| Bouclage des TC      | <input type="checkbox"/> |
| Isolation des TP     | <input type="checkbox"/> |

### CONSTATS INTERNES :

#### B1 – Circuit du compteur

- |                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Carte Mère manipulé | <input type="checkbox"/> |
|---------------------|--------------------------|

### COMMENTAIRES :

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT



PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le ..... 18/04/2025 ..... à ..... Dakar .....

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
35012081..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : La Poste Direction Générale
- Raison Social :
- Adresse : Sicay Liberté Cœur 3 Extension N 10286
- Type de compteur : CL730522
- Compte de contrat : 22002358032

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° ..... 19/5 ..... du ..... 18/04/2025 .....

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :


- CONFORME  
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

  
MO70PF  
HO  
1008136  
3PF

LE CLIENT