

**Description des travaux de vérification des compteurs**PV FICHE CONSTAT N° 25092404Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Ziguinchor,le 21-05-2025, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36004328
- Marque : HEXING
- Type : HF300
- Constante d'impulsion : 10000 imp/kWh
- Rapport TC : 100/SA /Rapport TP : 1/1 V
- Classe : 0,5S Année : 2021
- Calibre : 3x5A 7(100V-230V)~ - 1(10)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 1562.48kWh, k2 344.402kWh, (k1+k2) 1906.886kWh, Pmax 2kW, OkW

Installé et utilisé par Mr ET EXPORT TRADING LIMITED (DAILY RISE)

à l'adresse .....

**CONSTATS EXTERNES :****A1 - plombs**

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

**A2 – Scellés du boitier**

Nr. scellés du boitier	<u>189273c / 085102</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

**A3 - Capots**

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

**A4 – Ecran LCD**

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

**A5 - Raccordements**

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

**CONSTATS INTERNES :****B1 – Circuit du compteur**

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

**COMMENTAIRES :**

--

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

**ENERGIE EXPRESS****SENELEC****CLIENT**

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 26-09-2025 à Ziguinchor

L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
36001389 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ET TRAD EXPORT TRADING LIMITED  
(DAILY RISE)
- Raison Social : Poudiddy
- Adresse : 22001196456
- Type de compteur : HENG HXF300
- Compte de contrat : 25092601

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 25092601 du 26/09/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME  
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

LE CLIENT