

Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N° 25063006

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar, le 30/06/2025 par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36001152
- Marque : HEXING
- Type : HXF300
- Constante d'impulsion : 10000
- Rapport TC : 100/5 /Rapport TP : 111
- Classe : 0,5S Année : 2021
- Calibre : 3x57,7/100-230/400V 1(10)A Fréquence : 50Hz
- Indexes : k1 70269kWh k2 3623kWh (k1+k2) 73893kWh Pmax 66kW

Installé et utilisé par Mr des imprimeries du midi E

à l'adresse 2, 98 D. du Lern. Félix Diakhaté de la Commune de Dakar.

CONSTATS EXTERNES :

A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>
Autres plombs	<input type="checkbox"/>

038589 0/04/409

038501 RA2

213453 Couvercle sup

A3 - Capots

dévissé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
eteint	<input type="checkbox"/>

A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur

Carte Mère manipulé	<input type="checkbox"/>
---------------------	--------------------------

COMMENTAIRES :

RAS

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

Protocole d'étalement des compteurs de la SENELEC

Imprimé le 18/06/2025 à 10:22 et 3157
et de l'Office National Africain
de l'Energie à Dakar

PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 30/06/2023 à 15H50L'entreprise **ENERGIE EXPRESS SARL** a procédé à la vérification du compteurs N°
36001152 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : Les imprimeries du michel F
- Raison Social :
- Adresse : 2, 8 B Dcny Centenaire de la Commune de Dakar
- Type de compteur : Triphasé CT HXF300
- Compte de contrat : 22000766424

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)
N° 25063004 du 30/06/2023

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

 CONFORME NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS**SENELEC****LE CLIENT**
Imprimé par le client
et de l'imprimeur Africain
Date : 30/06/2023 et 3157