

## Description des travaux de vérification des compteurs

PV FICHE CONSTAT N°. 21042304

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de DIAKAR,  
le 28/04/2021, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 36004699
- Marque : HEXING
- Type : HXP300
- Constante d'impulsion : 10.000 imp / kWh
- Rapport TC : 300/15 (A) / Rapport TP : 1/1 (V)
- Classe : 0,5 S Année : 2021
- Calibre : 3x57,7/100...200/400 V 1(10)A Fréquence : 50 Hz
- Indexes : k1 34,696 kWh k2 6704 kWh (k1+k2) 394,01 kWh Pmax 4,2 kW

Installé et utilisé par Mr Youssef DGD

à l'adresse Point E face canal 4

### CONSTATS EXTERNES :

#### A1 - plombs

Fils plomb coupé (s)	<input type="checkbox"/>
Fils inexistant	<input type="checkbox"/>

#### A2 – Scellés du boitier

Nr. scellés du boitier	<input type="checkbox"/>	<u>011237 c/c 212626</u>
Plombs falsifiés	<input type="checkbox"/>	<u>DAZ</u>
Autres plombs	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>256950 fermé Sup</u> <u>252845 ouvert Sup</u>

#### A3 - Capots

dévisé	<input type="checkbox"/>
ouvert	<input type="checkbox"/>
cassé	<input type="checkbox"/>
percé	<input type="checkbox"/>

#### A4 – Ecran LCD

cassé	<input type="checkbox"/>
éteint	<input type="checkbox"/>

#### A5 - Raccordements

Bouclage du compteur	<input type="checkbox"/>
Bouclage des TC	<input type="checkbox"/>
Isolation des TP	<input type="checkbox"/>

### CONSTATS INTERNES :

B1 – Circuit du compteur  
Carte Mère manipulé

### COMMENTAIRES :

DAZ

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

ENERGIE EXPRESS

SENELEC

CLIENT

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 23/04/2021 à 16H37L'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL a procédé à la vérification du compteurs N°  
36004699..... Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :


- Prénoms et noms : Souane DGD
- Raison Social :
- Adresse : Point E face Canal 4
- Type de compteur : Triphasé GP HXF 300
- Compte de contrat : 22000185636

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 21042304 du 23/04/2021

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

- CONFORME  
 NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESSSENELEC  
F. NolbessLE CLIENTabsent