

**Description des travaux de vérification des compteurs****PV FICHE CONSTAT N° 18/1**

Au cours du contrôle effectué sur le réseau de distribution électrique de la ville de Dakar,  
le 17/04/2015, par l'entreprise ENERGIE EXPRESS SARL à des fins de vérifications annuelles  
par échantillonnage de la conformité des mesures d'énergie des compteurs de la SENELEC.

Il a été constaté sur :

- Le compteur Numéro : 30008333
- Marque : Kaifa
- Type : CG102 E
- Constante d'impulsion : 1000 Imp/KWh
- Rapport TC : ..... /Rapport TP : .....
- Classe : 1 Année : 2015
- Calibre: 2X230/400 V 5(100)A Fréquence: 50Hz
- Indexes : k1 249202 k2 16997 (k1+k2) 266201 Kwh Pmax .....
- KWh E.P.T KWh

Installé et utilisé par Mr .....

à l'adresse Lot n° 26 Sadiola, Bourgiba

**CONSTATS EXTERNES :****A1 - plombs**

- Fils plomb coupé (s)   
Fils inexistant

**A2 – Scellés du boitier**

- Nr. scellés du boitier   
Plombs falsifiés   
Autres plombs

Scelle sur place  
Bouton B.A.Z  
176282  
cashborne  
061885

**A3 - Capots**

- dévisssé   
ouvert   
cassé   
percé

**A4 – Ecran LCD**

- cassé   
eteint

Remplace  
cashborne  
065000

**A5 - Raccordements**

- Bouclage du compteur   
Bouclage des TC   
Isolation des TP

**CONSTATS INTERNES :**

- B1 – Circuit du compteur  
Carte Mère manipulé

**COMMENTAIRES :**

Ont approuvé les constats et signé la présente fiche de constat les personnes ci-après :

**ENERGIE EXPRESS****SENELEC****CLIENT**

Protocole d'étalonnage des compteurs de la SENELEC

## PROCES VERBAL DE VERIFICATION DE COMPTEUR D'ELECTRICITE

Le 17/04/2025 à Dakar

L'entreprise **ENERGIE EXPRESS SARL** a procédé à la vérification du compteurs N°  
3000.83.33 Appartenant à la SENELEC et posé pour le client :

- Prénoms et noms : ERT
- Raison Social :
- Adresse : Lot n°26 Sodida, Bourguiba
- Type de compteur : CG 102 E
- Compte de contrat : 22001105217

Où nous avons constaté ce qui suit, (voir en Annexe la fiche de constat)  
N° 18/1 du 17/04/2025

Au regard des constatations contenus dans la fiche précitée nous déclarons le compteur ci-après :

CONFORME

NON CONFORME

Après lecture, les personnes ci-après ont accepté de signer le présent procès-verbal.

ENERGIE EXPRESS



SENELEC

N°7097  
SD  
N°8196  
Sy

LE CLIENT

